

Rathaus Lankwitz
Begehung Behindertenbeirat am 03.05.16
Schwerpunkt: Blinde und sehbehinderte Besucher
Teilnehmer: Siehe Anwesenheitsliste

Die Begehung sollte den Stand der Barrierefreiheit des Rathauses im öffentlich zugänglichen Bereich aufnehmen.

Folgende Punkte wurden dabei positiv oder negativ beurteilt:

Eingänge

- Zuwegung vom Bahnhof kommend über Vorplatz mit Parkplätzen problematisch, Orientierung schwierig.
- Stufenkantenmarkierung an Außentreppe oben und unten vorhanden, aber abgenutzt.
- Hinweis auf Nebeneingang für Rollstuhlnutzer nicht eindeutig.
- Nebeneingang von Gehweg aus gut auffindbar, dort Verweis auf Haupteingang.
- Stufenkantenmarkierung oben und unten an Innentreppe Haupteingang vorhanden.
- Montage Beschilderung etwas zu hoch (hier hinter Nebeneingang).
- Schrift in Ordnung.
- Wegweisende Beschilderung zu Aufzug und Behinderten-WC fehlt.

Aufzug

- Tasten etwas klein.
- Taktile Beschriftung vorhanden.
- Bedienung durch Schutzbügel erschwert.
- Grüne LED gut lesbar.

Haupttreppenhaus / Flure

- Metallschienen an Stufenvorderkante ohne ausreichenden Kontrast.
- Wegweiser von der Treppe kommend gut auffindbar.
- Anbringung etwas hoch, normgerecht 100-160 cm.
- Schrift gut leserlich und ausreichend groß.
- Vom Aufzug kommend fehlt eine Ausschilderung.
- Glastür markiert, aber nicht normgerecht in Höhe und fehlendem Hell-Dunkel-Wechselkontrast.
- Türschilder zu hoch angebracht, Schrift zu klein, nicht taktil.
- Vorschlag: Digitale Informationen könnten über QR-Code abrufbar sein (erreicht aber nur Smartphone-Nutzer, daher nur für ergänzende Informationen, nicht für Basis-Informationen)
- Aushanginformationen hinter Glas nicht mit Lupe lesbar, Abstand zwischen Informationsträger und Glas zu groß.
- Kontrast der Türen nicht optimal.
- Bodenbelag scheint zu rutschig.
- Viele Sitzmöglichkeiten.

- Mitarbeiter-WC besser nicht hervorheben, Hinweis auf Besucher-WC fehlt.
- Im 3. OG (Eingliederungshilfe) fehlt ein Hinweis auf das Behinderten-WC im EG.