

Rathaus Steglitz

Begehung Behindertenbeirat am 26.04.16

Schwerpunkt: Blinde und sehbehinderte Besucher

Teilnehmer: Siehe Anwesenheitsliste

Die Begehung sollte den Stand der Barrierefreiheit des Rathauses im öffentlich zugänglichen Bereich aufnehmen.

Folgende Punkte wurden dabei positiv oder negativ beurteilt:

Eingangsbereich / Aufzug

- Der Eingang ist für Sehbehinderte gut auffindbar.
- Für Rollstuhlnutzer gibt es außen einen Ruftaster, die Tür wird vom Personal geöffnet.
- Die Beschilderung im Eingangsbereich ist unübersichtlich.
- Der Aufsteller steht ungünstig im Weg.
- Der Aufsteller zeigt Informationen zu Öffnungszeiten, die eigentlich außen benötigt werden.
- Das Hinweisschild auf die Information (Pförtner) ist durchsichtig und wegen der dahinterliegenden Leuchte nicht lesbar.
- Das Hinweisschild für den Aufzug ist ungünstig gelegen und vom Eingang schwer zu finden.
- Die Übersichtstafel ist zu hoch angebracht, normgerecht wäre 100-160 cm.
- Die Informationen sind teilweise nicht relevant.
- Die Schriften sind gut lesbar, aber nicht einheitlich.
- Der Ruftaster für den Aufzug hat keinen Kontrast und ist nicht auffindbar.
- Das Aufzugstableau ist mit Braille beschriftet, die Symbole sind tastbar, visuell sind die Informationen abgenutzt und schwer erkennbar.
- Die Etagenanzeige ist mit roten LED für Farbfehlsichtige nicht erkennbar.

3. OG

Beschilderung

- Es fehlt eine wegweisende Beschilderung gegenüber vom Aufzug zur Erstinformation.

Saal

- Nutzung für Sehbehinderte geeignet.
- Keine Ausstattung für hörbehinderte Besucher (Induktionsschleife).

Behinderten-WC

- *(Ich war nicht drin, bitte Hinweise ergänzen)*
- Der Vorraum ist nicht ausreichend beleuchtet.

Türen

- Kontrastreich und gut erkennbar.
- Beschilderung überwiegend in guter Höhe.
- Schrift etwas klein.
- Keine taktile Beschriftung.

Treppen

- Keine Stufenkantenmarkierungen im Treppenhaus.
- Leisten an Haupttreppe nicht ausreichend kontrastreich.

2. OG

Beschilderung

- Es fehlt eine wegweisende Beschilderung gegenüber vom Aufzug zur Erstinformation.

Bürgeramt (zieht demnächst um)

- Beschilderung teils zu hoch.
- Aufrufsystem nicht barrierefrei

1.OG

Beschilderung

- Schilder von Treppe kommend in Ordnung.
- Vom Aufzug kommend nicht leicht auffindbar.

Kassenautomat

- Bedienhöhe in Ordnung
- Nicht blindengerecht bedienbar.

Herren-WC

- Keine ausreichenden Kontraste

Plätze 2-3

- Zugang nur über manuelle Türen möglich, diese öffnen aber leichtgängig.

Aufgestellt:

Woltersdorf/ABSV