

Geschäftszeichen
I C 202(V)-13412

Bearbeiter/in
Herr Kopenhagen

Zimmer
R2/131-2

Rufnummer
(030) 9025 2378

Datum
16.12.2025

Bericht über eine Vor-Ort-Besichtigung nach § 52a Abs. 5 BImSchG am 22.09.2025

1 ANGABEN ZUR BESICHTIGTEN ANLAGE

| | |
|--------------------------------|--|
| Beschreibung | Verbrennungsmotoranlagen der Netzersatzanlage nach Nr. 1.1 GE des Anhangs I der 4. BImSchV |
| Standort: | Nonnendammallee 15, 13599 Berlin |
| Betreiberin: | NTT Global Data Centers BER 1 GmbH & Co KG, Voltastraße 15, 65795 Hattersheim am Main |
| Zuständige Genehmigungsbehörde | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt Brückenstraße 6, 10179 Berlin Tel.: (030) 9025 2378 Fax: (030) 9025 2929 E-Mail: michael.kopenhagen@senmvku.berlin.de |

2 ÜBERWACHUNGSANLASS

Überwachungsprogramm Nachkontrolle

3 ÜBERWACHUNGSUMFANG

Gesamtanlage Anlagenteile

4 BETEILIGTE BEHÖRDEN

| Zuständigkeitsbereich | Behördenstelle | Bemerkungen |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| Baurecht | Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen, Umwelt- und Naturschutz, Stadtentwicklungsamt (Bauaufsicht) | Teilnahme, keine Beanstandungen |

| | | |
|---|---|---|
| Anwohnerschutz, Boden- und Gewässerschutz | Bezirksamt Spandau von Berlin, Abteilung Bauen, Planen, Umwelt- und Naturschutz, Umwelt- und Naturschutzamt | Teilnahme, keine Beanstandungen |
| Arbeitsschutz, technische Sicherheit | Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit, Referat IV A | Keine Teilnahme |
| Vorbeugender Brandschutz | Berliner Feuerwehr, EV BT EP B | Teilnahme, keine Beanstandungen |
| Geräuschemissionen | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, I C 330 | Keine Teilnahme |
| Luftemissionen, Abfall | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, I C 321 | Teilnahme, Handlungsbedarf festgestellt |
| Gewässerschutz | Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, II D 44/45 | Keine Teilnahme |

5 ERGEBNIS DER VOR-ORT-BESICHTIGUNG ÜBER DIE EINHALTUNG DER GENEHMIGUNGSANFORDERUNGEN NACH § 6 ABS. 1 NR. 1 BIMSCHG UND DER NEBENBESTIMMUNGEN NACH § 12 BIMSCHG

Handlungsbedarf nach § 52a
BlmSchG

nein

ja

Die Berichte der teilnehmenden Behörden können nach den Vorschriften über den Zugang zu Umweltinformationen bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt eingesehen werden.

Einstufung nach Risikomatrix

Das Überwachungsintervall beträgt zwei Jahre.