

**Mängelliste zum Prüfbericht zur Generalinspektion von Anlagen zur Begrenzung von Kohlenwasserstoffen aus mineralöhlhaltigen Abwässern mit weitestgehender Kreislaufführung - Brauchwasseraufbereitungsanlagen- gemäß Anhang 49 Abwasserverordnung Ziffer E Abs. 2 und 4**

**Stand: 05.03.2013**

Hinweis: Nachfolgende Mängelklassifizierung dient als Bewertungshilfe. Anlagenspezifische Gegebenheiten können eine veränderte Bewertung bedingen.

**GM - geringfügiger Mangel, EM - erheblicher Mangel, GFM - gefährlicher Mangel**

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
<b>A</b>	<b>Ordnungsmängel</b>					
A010	Anzeige über die Abwassereinleitung und /oder die Inbetriebnahme/den Weiterbetrieb der Abwasserbehandlungsanlage fehlt	X			3 Monate	nein
A020	wasserrechtliche Genehmigung fehlt	X			3 Monate	nein
A030	Zustimmung des Betreibers der nachgeschalteten Kanalisation zur Einleitung fehlt	X			3 Monate	nein
A040	aktueller Entwässerungsplan des vorgeschalteten Systems bei unterirdischen Anlagenteilen fehlt	X			3 Monate	nein
A050	aktueller Entwässerungsplan des vorgeschalteten Systems bei unterirdischen Anlagenteilen ist unvollständig bzw. fehlerhaft	X			3 Monate	nein
A060	Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu den geprüften Anlagen und Anlagenteilen (z.B. Warnanlage) fehlt	X			3 Monate	nein
A070	Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu den geprüften Anlagen und Anlagenteilen ist unvollständig	X			3 Monate	nein
A080	Betriebstagebuch fehlt	X			3 Monate	nein
A090	Betriebstagebuch ist unvollständig bzw. fehlerhaft	X			3 Monate	nein
<b>B</b>	<b>Mängel an der Abwasseranfallstelle</b>					
B010	Herstellerangaben der eingesetzten Wasch- und Reinigungsmittel sowie sonstigen Betriebs- und Hilfsstoffe fehlen	X			3 Monate	nein
B020	Herstellerangaben der eingesetzten Wasch- und Reinigungsmittel sowie sonstigen Betriebs- und Hilfsstoffe sind unvollständig	X			3 Monate	nein
B030	Datensicherheitsblätter der eingesetzten Chemikalien fehlen	X			3 Monate	nein
B040	Datensicherheitsblätter der eingesetzten Chemikalien sind unvollständig	X			3 Monate	nein
B050	Übereinstimmung der eingesetzten Chemikalien mit den Vorgaben des Anlagenherstellers liegt vor	X			3 Monate	nein
B060	Übereinstimmung der eingesetzten Chemikalien mit den Vorgaben des Anlagenherstellers ist unvollständig	X			3 Monate	nein
B070	BWA - Kreislaufanlage nicht in Betrieb		X		6 Monate	ja
B080	Zusätzliche Abwasserbelastung durch Methodik der Entkeimung	X			6 Monate	
B090	Analysen Betriebswasser		X		6 Monate	ja
<b>C</b>	<b>Mängel an der Bemessung und Eignung</b>					
C010	Anlage ist nicht ausreichend dimensioniert bzw. der tatsächlicher Abwasseranfall entspricht nicht den technischen Vorgaben des Herstellers		X		6 Monate	ja
C020	Anlage eignet sich gemäß Anhang 49 der AbwV nicht			X		ja
C030	Zufluss zur Anlage weist Fehlschlüsse auf		X		3 Monate	ja

Mängel- Nummer	Mängelbeschreibung	Mängelbewertung			Vorschlag zur Fristsetzung	Nachprüfung erforderlich
		GM	EM	GFM		
<b>D</b>	<b>Mängel hinsichtlich des nachgeschalteten Anschlusses</b>					
D010	Anbindung entspricht nicht den Anforderungen der wasserrechtlichen Anzeige/Genehmigung		X		6 Monate	ja
D020	Der Frischwasseranschluss erfolgt nicht über automatischen Rohrtrenner oder durch freien Auslauf			X	3 Monate	
<b>E</b>	<b>Mängel in der Unterhaltung</b>					
E010	Eigenkontrolle wird nicht durchgeführt und/oder nicht im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E020	Eigenkontrolle wird unvollständig oder fehlerhaft durchgeführt und/oder unvollständig im Betriebstagebuch dokumentiert	X			3 Monate	nein
E030	Sachkundenachweis des Verantwortlichen für die Eigenkontrolle fehlt	X			3 Monate	nein
E040	Wartung wird nicht durchgeführt und/oder nicht im Betriebstagebuch (Wartungsbericht) dokumentiert	X			3 Monate	nein
E050	Wartung wird unvollständig oder fehlerhaft durchgeführt und/oder unvollständig im Betriebstagebuch (Wartungsbericht) dokumentiert		X		3 Monate	nein
E060	Abfallerzeugernummer ist nicht bekannt	X			1 Monat	nein
E070	Nachweise der fachgerechten Entsorgung fehlen bzw. sind nicht elektronisch einsehbar		X		3 Monate	nein
E080	Andienungspflicht zur SBB Sonderabfallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH wird nicht entsprochen		X		3 Monate	nein
<b>F</b>	<b>Bauliche und technische Mängel</b>					
F010	Beschichtung unterirdischer Becken (falls vorhanden)schadhaft	X			6 Monate	ja
F020	Rissbildungen an den Innenwandflächen von unterirdischer Becken		X		6 Monate	ja
F030	undichte Fugenausbildungen an unterirdischer Becken		X		6 Monate	ja
F040	undichte Rohreinbindungen an unterirdischer Becken		X		6 Monate	ja
F050	nicht verschlossene bzw. abgedichte Kabel- oder Rohreinbindungen im Prüfbereich		X		6 Monate	ja
F060	Einbauten der unterirdischen Becken sind defekt		X		6 Monate	ja
F070	Abdeckung defekt (Unfallgefahr)			X	1 Monat	ja
F080	Anlage und in optisch schlechtem und verunreinigtem Zustand	X			1 Monat	ja
F090	Zugang und ordnungsgemäße Bedienung der Anlage nicht gewährleistet		X		6 Monate	ja
F100	unzulässige Lagerung der Chemikalien Hiermit ist die Lagerung im Bereich dder BWA gemeint, kein VAwS Mangel, VAwS Mängel sind unter Hinweise und Bemerkungen anzugeben			X	1 Monat	ja
F110	Anlage und Anschlussleitungen stark verschlissen		X		6 Monate	ja
F120	Pumpen- oder Fördertechnik der BWA defekt		X		6 Monate	ja
F130	ersichtliche Mängel an Elektrik und Steuerelektronik		X		6 Monate	ja
F140	Kennzeichnungen und Kontrollanzeigen sind defekt		X		6 Monate	ja
F150	ersichtliche Mängel an Armaturen, Schaltern und Dosiereinrichtungen		X		6 Monate	ja
F200	sonstige Mängel siehe Beschreibung				offen	
<b>G</b>	<b>Mängel hinsichtlich der Dichtheit</b>					
G010	unterirdischer Bereich undicht		X		6 Monate	ja
G020	BWA Anlage und Anschlussleitungen undicht		X		6 Monate	ja
G030	vorgeschaltetes Entwässerungssystem undicht		X		6 Monate	ja